



# Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Hybešova 254/16, 657 33 Brno

Subjekt je zapsán u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

Obec Moravany

Střední /28  
664 48 MORAVANY

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

721/020516/2008/PDv

VYŘIZUJE / LINKA

Ing. Dvořák / 543211532/256

BRNO

16.10.2008

081016P2.DOC

VĚC

**Moravany, prodloužení dešťové kanalizace v ulici Modřické, SO 02-61, vyjádření k projektové dokumentaci pro vodoprávní řízení, souhlasné stanovisko s podmínkami**

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. neprovozují v obci Moravany kanalizaci ani ČOV. Proto se k projektu vyjadřujeme pouze z hlediska křížení sítí v provozování naší akciové společnosti. Stavbou dešťové kanalizace bude zejména dotčen ve třech místech vodovodní řad DN 350 – jižní větev VOV (2x křížení + úprava koryta nad shybkou), vodovodní řad DN 100 a stávající přípojka vody k RD.

**Souhlasíme se stavbou kanalizace za předpokladu respektování následujících podmínek:**

- Pro stavební objekt dešťová kanalizace dodržte normu ČSN 73 6005 a ochranná pásma vodovodu pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění. Během stavby nesmí být omezen provoz vodovodního potrubí ani přístup k němu, vodovodní armatury musí zůstat volné, přístupné, ovladatelné, v případě odkrytí nebo jiného dotčení požadujeme přizvání ke kontrole a projednání na místě. Kontaktní osoba: pan Bušina, tel. 543 211 532, mobil 606 715 404
- Před zahájením prací vytyčte na místě samém vodovod pro veřejnou potřebu i vodovodní přípojky. Vytýčení dohodněte telefonicky na č. 543 211 532, kl. 231 (pracoviště Pisárky).
- Výkopové práce v ochranném pásmu vodovodního potrubí provádějte ručně se zvýšenou opatrností. V případě kolize přivolejte na místo stavby obvodového technika a dbejte jejich pokynů. Před dokončovacími pracemi nás přivolejte k prohlídce na místo samé.
- Zahájení prací oznamte pracovníkům vodárenského provozu min. 3 dny dopředu na tel. č. 543 211 532 nebo 606 715 404.
- **Ochranná pásma** - Dodržte ochranná pásma vodovodu dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění (v šířce 1,5 m při průměru do 500 mm včetně a 2,5 m při průměru nad 500 mm; u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího lince zvyšují o 1,0 m, měřeno horizontálně na každou stranu od vnějšího lince potrubí). V tomto pásmu není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakýkoliv materiál a zvyšovat či snižovat terén, bez předchozího souhlasu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.
- upozornění: Vyjádření platí pouze pro vodovodní řady a kanalizační stoky pro veřejnou potřebu v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.
- Vyjádření má planost 1 rok od data doručení

**Příloha:** PD (ofocenou situaci si ponecháváme pro vlastní potřebu)

S pozdravem

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Hybešova 254/16, 657 33 Brno  
vedoucí útvaru VHR

Ing. Milan Přinosil  
vedoucí útvaru VHR