

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE  
se sídlem v Brně**

**Jeřábkova 4, 602 00 Brno**

**Číslo jednací: 12481/2007/BM/HOK**

Číslo dokumentu: BM/51853/2007/HOK

K podání: BM/51805/2007/HOK

Vyřizuje: Janečková Dita

Telefon: 545 113 041

Fax: 545 211 565

Mail: dita.janeckova@khsbrno.cz

Obec Moravany

Střední 28

664 48 Moravany u Brna

V Brně dne 19. října 2007

**Moravany – stanovisko KHS JmK se sídlem v Brně k projektové dokumentaci pro vodoprávní řízení na akci „Moravany dešťová kanalizace a prodloužení a přeložka vodovodu na ulici Modřická a Hlavní v k.ú. Moravany u Brna“.**

Na základě žádosti Obce Moravany u Brna, Střední 28, 664 48 Moravany u Brna, posoudila KHS JmK se sídlem v Brně, jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, předloženou dokumentaci pro vodoprávní řízení stavby „Moravany, dešťová kanalizace a prodloužení a přeložka vodovodu na ulici Modřická a Hlavní k.ú. Moravany u Brna“.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, vydává KHS JmK se sídlem v Brně toto

**závazné stanovisko:**

S předloženou PD pro vodoprávní řízení stavby „Moravany, dešťová kanalizace a prodloužení a přeložka vodovodu na ulici Modřická a Hlavní v k.ú. Moravany u Brna“, jejímž investorem je Obec Moravany u Brna, Střední 28, 664 48 Moravany u Brna, IČ 00282120, se

**souhlasí.**

V souladu s § 4 odst. 2 stavebního zákona se souhlas váže na splnění takto stanovené podmínky:

1. Ke kolaudaci investor předloží laboratorní rozbor vody v rozsahu – krácený rozbor, jak je stanoveno v příloze č. 5 k vyhlášce MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších změn a doplňků.

## Odůvodnění:

V souladu s § 77 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jste dne 19. 10. 2007 předložili na KHS Jmk se sídlem v Brně k posouzení projektovou dokumentaci pro vodoprávní řízení na výše uvedenou stavbu.


Podmínka č. 2 byla stanovena v souladu s § 3 odst. 2 a § 4 odst. 1 písm. a) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 3 odst. 1 a § 4 odst. 2 písm. a) a odst. 3 jeho prováděcí vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, z nichž vyplývá povinnost kontroly kvality pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Předložená projektová dokumentace řeší prodloužení a přeložení veřejného vodovodu a dešťovou kanalizaci na ulici Modřická a Hlavní v k.ú. Moravany u Brna.

Přeložení vodovodu bude provedeno v ulici Modřická přeložením stávajícího vodovodu litina DN 100, který je veden od křižovatky ulice Modřické a Hlavní a je veden v souběhu se stávající splaškovou kanalizací přímo v trase uvažované dešťové kanalizace. Vodovod bude přeložen do nové trasy v souběhu s přeloženým plynovodem. Současně bude prodloužen v nové trase a nově upravě komunikace v souladu s generelem obce Moravany. Nový vodovod DN 100 z tvárné litiny bude napojen na stávající vodovod z litiny DN 100 výsekem s přechodem litinovou tvarovkou. Vodovod bude dále veden v souběhu s plynovodem a dešťovou kanalizací v nezpevněném terénu až k ukončení podzemním hydrantem. Celková délka vodovodní přeložky vodovodu z trub tvárné litiny DN 100 je 170 m a prodloužení tohoto vodovodu z trub tvárné litiny je vedeno v délce 153,3 m. Současný vodovod DN 100 bude demontován. Stávající domovní přípojky budou nově propojeny (VP1 až VP7). Přípojky budou provedeny z trub HDPE.

Vodovodní řady jsou navrženy výhradně z tvárné litiny s vnitřní ochranou cementovou výstelkou a vnější ochranou PE.

Předložená PD pro vodoprávní řízení obsahuje i část týkající se dešťové kanalizace. Ze strany KHS JmK není v této oblasti chráněný zájem ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., KHS JmK není věcně příslušným dotčeným orgánem státní správy a stanovisko pro část dokumentace zabývající se dešťovou kanalizací tedy nevydává.

  
Dita Janečková, Ing.  
oddělení hygieny obecné a komunální

## Rozdělovník

- ① Adresát
2. Spis
3. KHS JmK - HOK