

# Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

*příspěvková organizace kraje*

**Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno**

## Korespondenční adresa:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje  
oblast Brno  
Ořechovská 35  
619 64 Brno

Ing. Josef Mareček

Rostislavovo nám. 25  
612 00 BRNO

Váš dopis ze dne

Vaše značka

Naše značka  
10955/2007

Vyřizuje /linka  
Ing.Svítilová/547120429

V Brně dne  
4.7.2008

## **Věc : „Chodník Modřická, Moravany“ vyjádření ke stavebnímu povolení**

Z dodané výkresové dokumentace vyplývá, že výše uvedená stavba se dotkne zájmů SÚS JMK, oblast Brno v místě zřízení chodníku podél silnice č.III/15276 Přizřenice-Moravany v km cca 0,675 – 1,678 sil. pasportu.

K dodané projektové dokumentaci výše uvedené stavby Vám sdělujeme následující podmínky:

- Chodník je navržen od křižovatky se silnicí č.III/15275 až po křižovatku s místní komunikací za zastavěnou částí obce podél pravé strany kraj. komunikace ve směru do Moravan (v délce uložení dešťové kanalizace do sil.přikopu). Chodník bude zřizován současně s výstavbou dešťové kanalizace, která bude uložena pod tímto chodníkem v sil.přikopě. Součástí výstavby chodníku bude zřízení 17-ti ks silničních vpustí včetně zřízení ekodrénů na vjezdech.
- V celé délce výstavby chodníku požadujeme doplnění konstrukce komunikace na šířku jízdního pruhu od osy komunikace k obrubníku 3,25 m, příčný spád doplnění povrchu konstrukce komunikace k obrubníku požadujeme 2,5%. Výstavbou chodníku dojde k zásahu do silničního tělesa a je nutno postupovat dle Zák.č.13/1997 Sb.
- Zřízení obrubníku a současně vybudování odvodnění této části komunikace do sil. vpustí je podmínkou pro uložení sítě do sil.přikopu.
- Při zřizování chodníku požadujeme zpětné osazení všech dopravních značek v tomto úseku situovaných. Veškeré pevné překážky je nutno osadit do min. vzdálenosti 0,5 m od obrubníku – sloupy veřejného osvětlení aj.
- V rámci osazování obrubníků požadujeme vyřešit situování vjezdů, příp. parkovacích stání k jednotlivým nemovitostem. Oddělení vjezdů od silnice bude provedeno zařízením živice okraje komunikace, uložení stojatého obrubníku zapuštěného s hranou 2 cm nad úroveň vozovky a se zalitím spár živicí. Okrajové obrubníky vjezdů požadujeme skosit do úrovně stojatého obrubníku vjezdu.

## **Výstavba na veřejných komunikacích (Zák.č.13/1997 Sb.)**

- Stavba na sil. pozemku může být realizována na základě rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, které vydává ref.dopravy příslušného staveb.úřadu s rozšířenou působností. **Před zahájením výkopových prací v sil.tělese požadujeme se SÚS JMK, oblast Brno uzavřít „Nájemní smlouvu na dobu provádění prací při zásahu do pozemních komunikací“.**
- Staveniště musí být investorem od SÚS JMK, oblast Brno protokolárně převzato. Současně budou doloženy následující doklady: stavební povolení, harmonogram stavebních prací, situace s okótovanou zabranou plochou.

- Výkopové práce, zásypy a rozsah doplnění konstrukčních vrstev komunikace požadujeme provádět v souladu s příslušnými ČSN, TP 146 „Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikacích“ – skladba konstrukce: ŠD 200mm, ŠČM 200mm, ACP16+ 150mm, ACO11 50mm. Výkop bude hutněn po vrstvách tl. max. 20cm, na zásypu budou průběžně v závislosti na použitém materiálu prováděny zkoušky míry ztuhnutí a únosnosti (v žádném případě nesmí být použito výkopku). Na sil. pláni požadujeme min. únosnost  $E_{def,2} = 45$  Mpa. Živičný povrch bude strojně zaříznut a bude opraven na jednu spáru. Jednotlivé vrstvy konstrukce komunikace výkopů požadujeme navázat zazubením na vrstvy stávající. Před zakrytím jakékoliv konstrukce v budoucím majetku JMK požadujeme přizvat ke kontrole. Stavební práce v sil. tělese mohou být prováděny pouze odbornou firmou.
- Vzhledem k tomu, že výše uvedená stavba je situována na pozemky v majetku Jihomoravského kraje požadujeme před vydáním stavebního povolení uzavření právního vztahu k nemovitému majetku, který bude trvale zastavěn stavbou (chodník, rampa, opěrná zeď, schodiště atd.) s vlastníkem nemovitosti – Jihomoravským krajem, odborem majetkovým, Krajského úřadu JMK, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno.
- Jakékoliv poškození silničního tělesa kraj. komunikace včetně dopravního značení, sil. vpustí a silničních příkop v důsledku provádění této stavby bude nutno opravit na náklady investora. Po ukončení prací požadujeme vyčistění sil. vpustí. Silniční příkopy dotčené stavbou požadujeme v rozsahu výstavby pročistit, ohumusovat a oset. Dopravní značení porušené stavbou požadujeme osadit dle TP 65 a TP 100.
- V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu a nesmí dojít ke znečištění krajských silnic.
- Dočasný staveništní sjezd z kraj. silnic pro účely stavby je nutno s SÚS JMK, oblast Brno předem odsouhlasit. Požadujeme aby dočasný staveništní vjezd byl opatřen tak, aby nedocházelo ke znečištění krajských silnic a byl umožněn bezpečný provoz na těchto komunikacích. Do kolaudace stavby požadujeme vjezd zrušit, obnovit krajnici a sil. příkop.
- Pokud dojde v souvislosti s realizací stavby k odkrytí zařízení ve správě SÚS JMK (objekty odvodňovacího systému), požadujeme přizvat ke kontrole před jejich zpětným zakrytím.
- Požadujeme, aby stále dopravní značení instalované v rámci této stavby bylo hrazeno z prostředků investora (i na kraj. silnicích). Dopravní značení požadujeme osadit dle TP 65 a TP 100.
- Výkopek ani jiný materiál nesmí být ukládán do komunikace ani jejího ochranného pásma a nesmí dojít ke znečištění silnice, příp. uličních vpustí v souvislosti s touto stavbou.
- V místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního materiálu, na povrchu rozprostřená humusová vrstva tl. 10 cm a obnovena zeleň.

Po ukončení stavebních prací požadujeme přizvat ke kontrole - stavební práce dotýkající se zájmů SÚS JMK požadujeme protokolárně předat.

Za předpokladu splnění výše uvedených podmínek souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

Toto vyjádření má platnost 1 rok.

Ing. Vladimír Svoboda  
vedoucí oblasti SÚS JMK, oblast Brno

*Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO  
IČO: 70932581 (5)*