

Obec Moravany
Střední 28
664 48 Moravany

naše značka
05658/07/2/16

vyřizuje
Ivo Padrta

datum
31.10.2007

věc

Vyjádření ke stavbě: Obec Moravany - SO 02-63 Přeložka plynovodu v ul. Modřická, k.ú. Moravany u Brna

Žádost
ID: 95516

Vaše značka:

Investor:
Obec Moravany

Projekční firma:
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Přeložka STL plynovodu PE dn 63 MRS 10, SDR 11, PN 100 kPa, délky 101 m

S výše uvedeným projektem stavby souhlasíme při splnění následujících podmínek:

Před vydáním rozhodnutí stavebního úřadu se požadujeme dohodnout o provedení a hrazení přeložky uzavřením příslušné smlouvy. Kontaktní osobou je Ivo Padrta jr. - T 545548680, M 724 358 435.

Ve smyslu energet. zákona 458/2000Sb. a jeho novely 670/2004 Sb., §58, odst. 5. musí být stávající zákazníci informováni o přerušení dodávky plynu 30 dnů předem. Vlastní přerušení musí být prováděno mimo topné období a nesmí trvat déle jak 1 den.

Dále požadujeme zajistit zřízení věcných břemen na všech pozemcích dotčených stavbou plynárenského zařízení ve prospěch JMP Net,s.r.o. Povinnost zřídit věcné břemeno umožňující využití pozemků je dána energetickým zákonem č. 458/2000 Sb.

V rozhodnutí o užívání stavby požadujeme uvést jako vlastníka překládaného zařízení JMP Net, s.r.o.

Stavba plynovodního zařízení musí být prováděna v souladu s ČSN EN 12007, ČSN EN 12327, ČSN 73 6005, ČSN 73 3050, TPG 70201, TPG 702 04, TI 1/2002 pro plynárenská zařízení a ustanovení energetického zákona 458/2000 Sb.

Montážní práce na stavbě plynovodu může provádět pouze oprávněný zhotovitel ve smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb. a ČBÚ č. 554/1990 Sb. Zahájení stavebně montážních prací musí být oznámeno dozoru naší společnosti

Jihomoravská
plynárenská, a.s.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno

IČ: 49970607
DIČ: CZ49970607

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
pobočka Brno
číslo účtu: 3805621/0100

Rejstříkový soud v Brně
spisová značka: B 1246

<http://www.rwe-jmp.cz>

který bude stavbu průběžně kontrolovat. Dále žádáme, aby mu bylo předloženo stavební povolení s nabytím právní moci, byl přizván k příjemce trubního materiálu, vykopané rýhy, spuštění potrubí do rýhy, zásypu a hlavní tlakové zkoušky.

Připomínky k technickému řešení:

signalizační vodič CYY 1 x 2,5 mm² 2x opláštěný, černé nebo žlutozelené izolace, upevněný po 2–3 m plastovou páskou vodivě propojit se stávající konci. Propojení na stávající plynovod PE dn 63 bude provedeno el. spojkami po zaškrvení a místo zaškrvení opatřeno opravárenskými spojkami.

Plynovod bude uložen do štěrkopískového lože (frakce 0 – 8 mm) výšky 10 cm nebo jiného vhodného materiálu bez ostrohranných částic, obsypán 20 cm týmž materiálem a opatřen výstražnou perforovanou fólií žluté barvy.

Před záhozem rýhy bude provedeno geodetické měření vybudovaného plynovodu a polohopisných prvků ve formátu „.dgn“ a systému JTISK (dle směrnice JMP, a.s. 8/2000.)

Zhotovitel protokolárně předá investorovi a provozovateli hotové dílo včetně předepsaných dokladů dle TPG 905 01 a metodického pokynu JMP, a.s. B 01-01

Plyn je možno vpustit do jednotlivých dokončených dílčích částí stavby po provedení úspěšné tlakové zkoušky a vyhotovení kladné revizní zprávy. Po převzetí těchto dokladů rozhodne dodavatel plynu o jeho vpuštění. Po dokončení stavebních úprav je nutné provést úkony potřebné pro řádné užívání celé stavby ve smyslu zákona 183/2006 Sb.

Za správnost předložené dokumentace a její soulad s platnými technickými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel.

Odsouhlasení předložené dokumentace nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

Jihomoravská plynárenská, a.s. si vyhrazuje právo na vydání případných dalších podmínek, pokud by si to okolnosti výstavby vyžadovaly.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci nám předloženou a pro rozsah prací v ní uvedených.

Doba platnosti tohoto vyjádření končí uplynutím jednoho roku od jeho vydání.

Případně uváděné směrnice a žádosti JMP, a.s. jsou k dispozici na www.rwe-jmp.cz nebo na příslušném regionálním centru.

Ivo Padrta
Oddělení OSPM MS Brno
telefon: +420 545 548 250
email: Ivo.Padrta@rwe.cz

Přílohy: není
Rozdělovník: není

Jihomoravská plynárenská, a.s.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno



-100-